

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار



در مورخه سی ام فروردین ماه نود دو طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن سه نفر از شهروندان در داخل کابین آسانسور به شرح ذیل گزارش گردید.

1- ساعت 11:20: شهریار، کوچه شهید رهگذر، کوچه شهید بهارلو

2- ساعت 11:22: شهریار، خیابان ولیعصر، کوچه کیانی

3- ساعت 15:44: فاز یک اندیشه شهرک امید، کوثر 2

به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های 101 مرکزی، 401 شهریار و 301 اندیشه را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و سه نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از

طبقات با استفاده از کلید اضطراری درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.