

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:00 روز دوشنبه بیست و ششم مرداد ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک نفر از شهروندان داخل کابین شهریار، پایانه سازمان حمل و نقل گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمنی سازی محیط با قطع برق آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل طبقات کابین به حرکت درآورده و در موارات یکی از طبقات کابین استفاده از کلید اضطراری در بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

