

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 15:46 و 19:31 هفتم شهریور ماه نود و چهار طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن دو نفر از شهروندان در داخل کابین آسانسور مرحله اول واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان هشتم شرقی، ساختمان ونوس و مرحله دوم واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، کوچه شهید زمانپور، مجتمع ریحانه گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار اکیپ های عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های 301 اندیشه و 401 شهریار را طی دو مرحله به محل های مورد اشاره اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و دو نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

