

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 10:06، 20:41، 20:47، 00:10 روزهای دوشنبه و سه شنبه نهم و دهم شهریور ماه نود و چهار طی چهار مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن شش نفر از شهروندان در داخل کابین آسانسور مرحله اول واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان سیزدهم غربی، مرحله دوم واقع در شهریار، شهرک وائینه، خیابان میلاد هفتم، مرحله سوم واقع در شهریار، بلوار آزادگان، شهرک پارسینه، خیابان پارس سوم و مرحله چهارم واقع در شهریار، کوچه شهید احمد رهگذر گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش شهریار اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های 301 اندیشه، 101 مرکزی و 401 شهریار را طی چهار مرحله به محل های مورد اشاره اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و شش نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.



