

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:29 روز سه شنبه هفتم مهر ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار نشست زمین واقع در شهریار، اسدآباد، خیابان بعثت گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف یکباب منزل مسکونی به علت شکستگی لوله فاضلاب نشست کرده و منجر به ایجاد حفره عمیق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوار خطر به مالک ملک مذکور توصیه گردید سریعاً نسبت به تخلیه و تعویض لوله فاضلاب اقدام نماید.



