

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:01 چهارشنبه هشتم مهرماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار آبگرفتگی یک واحد مسکونی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان دوم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید سقف سرویس بهداشتی و حمام طبقه دوم به علت ترکیدگی لوله آب طبقه سوم دچار آبگرفتگی شده که ضمن بسته شدن شیر اصلی واحد طبقه سوم به مالک واحد مذکور توصیه گردید جهت رفع مشکل اقدام به لوله کشی رو کار واحد فوق نماید.



