

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:39 عصر روز پنج شنبه سوم دیماه نودو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی سه نفر از شهروندان واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان طالقانی، شهرک مریم، خیابان حافظ سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سه نفر از شهروندان که دچار گازگرفتگی شدند قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط همسایگان به بیمارستان انتقال داده شدند و کارشناسان سازمان آتش نشانی علت گازگرفتگی افراد را مشترک بودن دودکش ابگر مکن با هود، عدم بست شیلنگ گاز، نداشتن کلاهک H در پشت بام گزارش نمودند.



