

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:26 روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق خط لوله انتقال گاز شهری واقع در شهریار، کمربندی میدان شهید صیاد شیرازی به طرف شهرک جعفریه، روبروی فرهنگسرای ایثار، جنب فشار شکن گاز گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خط لوله انتقال گاز شهری به علت نشتی در زیر خاک شنی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق محل جهت ترمیم خط لوله تحویل مسئولین مربوطه گردید.

