

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:24 بامداد روز چهارشنبه بیست و هشتم مهر ماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی سه نفر از شهروندان واقع در شهریار، چهار راه مخابرات، خیابان استقلال، مجتمع زیباکنار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید سه نفر از ساکنین یک واحد مسکونی به علت عدم رعایت اصول ایمنی در وسایل گازسوز (عدم بست شیلنگ گاز آبگرمکن و دودکش آبگرمکن در نما) دچار گازگرفتگی شدند که با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شدند.

