

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکباب زیرزمین تجاری که دچار نشت گاز LPG شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را ساعت 12:12 روز چهارشنبه بیست و یکم تیر ماه نود و شش به محل مورد اشاره واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان هشتم غربی اعزام نمود.

بر اساس این گزارش آتش نشانان با اخذ دستور قاضی کشیک با ورود به زیرزمین تجاری که به عنوان قیلان سرا استفاده می شد دو سیلندر گاز 11 کیلوئی LPG را که دچار نشتی گاز شدید گردیده بود و احتمال وقوع حادثه برای افراد حاضر در محل و ساختمان وجود داشت با بستن شیر گاز و انتقال آن به هوای آزاد از بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل، محل مذکور تحویل نیروی انتظامی گردید.

