

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 23:02 روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه نود و شش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن دو نفر از شهروندان در کابین آسانسور واقع در شهریار، میدان امام خمینی(ره) گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به محل فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و دو نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

