

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 16:27، 19:14 روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه نودوهفت طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن شش نفر از شهروندان در کابین آسانسور مرحله اول واقع در شهریار، بلوار نواب صفوی، کوچه شهید عباسی و مرحله دوم واقع در شهریار، شهرک صدفخیابان بیات شمالی گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به محل های فوق اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی و اطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم و ایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین طبقات متوقف و شش نفر از شهروندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و افراد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

