

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:48 روز دوشنبه پنجم فروردین ماه نود و هشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک نفر از شهر وندان داخل کایین آسانسور واقع در شهریار، خیابان انقلاب جنب باتک مسکن گزارش شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بالا فاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به محل اعزام کرد. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کایین آسانسور در داخل ساختمان سریعاً عملیات ویژه نجات را آغاز کردند. ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدبیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کایین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر از شهر وندان در داخل آن محبوس شده بود را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کایین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کایین خارج نمودند.

