پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:45 **روز پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه** 125 **آتش نشانی شهریار گازگرفتگی یک نفر از شهروندان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان یکم غربی گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 **اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک نفر از شهروندان به علت عدم رعایت اصول ایمنی در وسایل گازسوز (نشت گاز منواکسید کربن از لوله آکاردئونی آبگرمکن و قرار گرفتن دودکش در نما)دچار گازگرفتگی شده که با همکاری اورژانس** 115 **شهریار مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال یافت.**







یک نفر از شهروندان که دچار گازگرفتگی شد با همکاری اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.