

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روزی کشنبه چهاردهم دیماه نود و دو ساعت 12:33 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاقکی در داخل چهار دیواری واقع در شهریار، نرسیده به میدان فجر، کوچه شرافت گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاقکی حدودا 9 متری به علت اتصال کابل برق جای ساز طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.



