

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

صبح روز پنج شنبه بیست و پنجم دیماه نودو سه ساعت 05:31 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باشگاه بدنسازی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، نبش ارغوان پنجم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید باشگاه ورزشی بدنسازی به علت اتصالی سیم سیار برق و انتقال به میز چوبی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



