

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:17 عصر روز جمعه سی ام بهمن ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهرداری حریق کانکس واقع در شهریار، ابتدای کردزار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 301 اندیشه و 601 جعفریه را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حریق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکس سریداری باغ به علت برخورد سیم بخاری برقی با بدنه و حرارت بیش از حد طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



