

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:05 روز پنجشنبه نهم دیماه نودوپنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار یکباب مغازه مکانیکی واقع در شهریار، عباس آباد، خیابان مطهری گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علت نشت گاز شهری و رعایت نکردن اصول ایمنی در وسایل گاز سوز منجر به انفجار و مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن امداد رسانی فرد مصدوم به بیمارستان انتقال و ایمن سازی محل صورت پذیرفت.



