

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:14 صبح روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کانکس نگهبانی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، ابتدای خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حریق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکس فوق به علت اتصالی هیتر برقی طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به کلیه وسایل داخل کانکس گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.



