

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:56 روز دوشنبه بیست و دوم بهمن ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کنتورهای برق یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار، خیابان طالقانی، کوچه شهید احمد رهگذر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کنتورهای برق یک مجتمع مسکونی به علت اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی اطفاء و به ساکنین اعلام گردید سریعا جهت تعویض کنتور های مذکور مراتب را به اداره برق گزارش نمایند.

