پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:27 **عصر روز شنبه نوزدهم مرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه**125 **آتش نشانی شهریار حریق کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان** 22 **متری محسنی،خیابان هفتکوچه شکوفه گزارش گردید.**

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های401 **شهریار و** 101 **مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید قسمت فوقانی کابین آسانسور مجتمع فوق به علت اتصالی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.**

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و کابین آسانسور فوق تا سرویس کامل توسط سرویسکاران مجاز از استفاده خارج گردید.

