

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:06 روز یکشنبه هفدهم شهریور ماه نود و هشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز 50 کیلوئی ایستگاه صلواتی واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز 50 کیلوئی در ایستگاه صلواتی به علت عدم رعایت نکات ایمنی طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



