

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در راستای اجرای طرح بازدید رایگان از دودکش ها و سیستم های حرارتی مدارس شهریار و به دستور جناب آقای عبدالملکی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان از تاریخ پانزدهم بهمن ماه نودو یک لغایت هجدهم بهمن ماه نود و یک تعداد پنجاه و پنج مدرسه شهریار را مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و نسبت به مشاوره و ارائه دستور العمل ایمنی لازم جهت رفع نقص و ایمن سازی محیط به مسئولین مدارس اقدام لازم به عمل آورده و در مشاهدات خود عمده مشکلات موجود را به شرح ذیل گزارش نموده اند.

1-وجود دودکش در نما

2-استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک

3-عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش

4-عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گاز سوز

5-استفاده از لوله های آکاردئونی بجای لوله های فلزی

6-وجود نشت گاز در وسایل گاز سوز شامل بخاری، اجاق گاز، آبگرمکن، موتورخانه ها

7-عدم وجود سیستم هشدار دهنده گاز منو اکسید کربن

لازم بذکر است این طرح برای تمامی مدارس شهریار همچنان در حال اجرا میباشد.





