

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار



در راستای اجرای طرح بازدید رایگان از دودکش های ساختمانی در مناطق مختلف شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار در پی تماس برخی از همشهریان با سامانه ۱۲۵ از اجرای طرح فوق از تاریخ یکم آبانماه نودو شش لغایت هجدهم آذر ماه نودو شش ۱۵۰۰ مورد مشاوره تلفنی و تعداد ۷۰ مورد دودکش تصرفات مسکونی، تجاری و صنعتی را مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و نسبت به مشاوره و ارائه دستور العمل ایمنی لازم جهت رفع نقص و ایمن سازی محیط به ساکنین محل اقدام لازم به عمل آورده و در مشاهدات خود عمده مشکلات موجود را به شرح ذیل گزارش نموده اند.

۱- وجود دودکش در نمای ساختمان

۲- استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک

۳- عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش

۴- عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گاز سوز

لازم بذکر است همشهریان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه مورد نا ایمن در ارتباط با دودکش های ساختمانی سریعاً مراتب را با شماره تلفن های 12-65284010، 65224444 و 125 به همکاران سازمان آتش نشانی شهریار اعلام نمایند.
همکاران بصورت 24 ساعته (شبانه روزی) آماده پاسخگویی به سؤالات شما می باشند.