

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه شانزدهم خرداد ماه نود و دو ساعت 10:53 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باکس کنتور برق واقع در فاز یک اندیشه، خیابان هشتم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و جعبه کنتور 16 واحدی یکباب ساختمان به علت عدم وجود کنتور و اتصال سیم برق طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

