

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیست و چهارم شهریور ماه نود و سه ساعت 13:21 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش یکباب مغازه تهیه غذا واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، ابتدای بلوار شهید دنیا مالینیش کوچه گلشن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و با توجه به حساسیت موضوع جناب آقای حیدریان مدیرعامل سازمان به همراه جناب آقای رهگذر مسئول حراست سازمان و معاونت عملیات و پیشگیری و مسئولین ایستگاه ها در محل حضور یافتند.

امداد گران سازمان در بدو ورود به محل حادثه مشاهده نمودند در اثر انجام گودبرداری غیر اصولی و عدم اجرای سازه نگهبان مناسب منجر به ریزش دیوار یکباب مغازه و مصدوم شدن چهار نفر گردیده بود که بلافاصله پس از اقدامات اولیه و ایمن سازی محل و قطع برق و گاز مغازه افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و اختاربه کتبی برای مالک ملک گودبرداری شده صادر و محل ایمن سازی گردید.



