

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه بیست و هفتم آبانماه نودو سه ساعت 16:03 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گاز گرفتگی سه نفر از شهروندان واقع در شهریار، شهرک شاهد، خیابان شقایق سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سه نفر از شهروندان به علت عدم استفاده از لوله مناسب جهت وسایل گرمایشی و نشت گاز شهری دچار گاز گرفتگی گردیده بودند که با حضور به موقع آتش نشانان و با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال یافتند.



