

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه دهم دیماه نود دو ساعت 16:26 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ترکیدگی خط لوله گاز اصلی واقع در شهریار، کمربندی میدان شهید صیاد شیرازی به طرف شهرک جعفریه، روبروی فرهنگسرای ایثار گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بدلیل برخورد یکدستگاه لودر با خط لوله گاز اصلی منجر به ترکیدگی لوله و خارج شدن مقدار زیادی گاز گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل ومحصور نمودن محل با نوار خطر با همکاری اداره گاز مورد برطرف و از بروز انفجار و حریق جلوگیری بعمل آمد.



