

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه هفدهم مرداد ماه نود و سه ساعت 07:32 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، شهرک وائید، خیابان بعثت ششم، خیابان شاهد، گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علت نشت گاز از قسمت سماور طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشان حریق اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته و به مقداری از وسایل موجود در آشپزخانه و دودگرفتگی واحد خسارت وارد گردید.

