

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

وقوع یک مورد آتش سوزی تانکر گازوئیل در روز پنج شنبه یکم آبانماه نودو سه ساعت 15:52 به سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ۱ ستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به همراه خودرو حامل تجهه ذات تنفسی و تانکر کف و آب به محل حریق واقع در شهریار، خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، جنب کوچه فتح اعزام نمود.

آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده نمودند تانکر حامل گازوئیل در زیر زمین یکباب منزل مسکونی به علت برش تانکر توسط جوشکار طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان در کمتر از 18 دقیقه عملیات فشرده حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید بود و از گسترش آتش به اماکن مسکونی و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.



