



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه یکم اردیبهشت ماه نودویک ساعت 02:21 بامداد یک دکه کانکس به علت وجود کپسول های گاز مایع در داخل کانکس و بروز حرارت به کپسول سوپاپ ان عمل کرده و حریق وسیعی ایجاد نمود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار حریق اطفاء گردید.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته به کل کانکس خسارت وارد گردید.