

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

پس از چهارده ساعت و چهل و یک دقیقه آتش سوزی انبار علوفه مهار و خاموش گردید.

در مورخه چهارم شهریور ماه نود و یک ساعت 22:13 طی تماس تلفنی با سامانه 125 و اعلام حریق انبار علوفه دامداری در شهریار، رضی آباد پائین بلافاصله نیروهای عملیاتی پنج ایستگاه آتش نشانی شهریار با تمام تجهیزات و امکانات و خودرو آتش نشانی در حال اطفاء و سه دستگاه تریلر 28000 لیتری جهت پشتیبانی و دو دستگاه لودر جهت جابجایی علوفه و 23 نفر نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفاء حریق نمودند و با توجه به گسترش حریق جناب آقای عبدالملکی مدیر عامل سازمان آقای حیدریان مسئول حراست سازمان آقای رهنما مسئول ایستگاه مرکزی آقای درخشان مسئول ایستگاه 301 اندیشه آقای نظری مسئول ایستگاه 401 شهریار، آقای کتابی مسئول ایستگاه 501 رزکان در محل آتش سوزی حضور داشتند و سرانجام پس از چهارده ساعت و چهل و یک دقیقه در مورخه پنجم شهریور ماه نود و یک ساعت 12:56 حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

لازم بذکر است علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد و در این حریق جمعا به مقدار 300000 لیتر آب مصرف گردید.





