

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست و پنجم مهرماه نودویک ساعت 16:09 یک واحد مسکونی خالی از سکنه در فاز یک اندیشه به علت نشت گاز شهری (لوله کشی توکار زیر سرامیک) از اتاق خواب تا انتهای پذیرائی منجر به بروز انفجار و حریق گردیده بود که باتلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.

لازم بذکر است در این انفجار به یک دستگاه هود نصب نشده، درب ورودی واحد، جعبه فیوز، ترک خوردگی و دود گرفتگی واحد خسارت وارد گردید.

