

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:



در راستای اجرای طرح بازدید رایگان از دودکش های ساختمانی در مناطق مختلف شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار در پی تماس برخی از همشهریان با سامانه 125 از تاریخ نهم دی ماه نودو یک لغایت دوازدهم دی ماه نود و یک علاوه بر مشاوره تلفنی به صورت حضوری بیست و پنج مورد دودکش تصرفات مسکونی را مورد بازدید و ارزیابی قرار داده و نسبت به مشاوره و ارائه دستور العمل ایمنی لازم جهت رفع نقص و ایمن سازی محیط به ساکنین محل اقدام لازم به عمل آورده و در مشاهدات خود عمده مشکلات موجود را به شرح ذیل گزارش نموده اند.

1- وجود دودکش در نمای ساختمان

2- استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک

3- عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش

4- عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گاز سوز

لازم بذکر است همشهریان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه مورد نا ایمن در ارتباط با دودکش های ساختمانی سریعاً مراتب را با شماره تلفن های 125،65222122 به همکاران سازمان آتش نشانی شهریار اعلام نمایند. همکاران بصورت 24 ساعته (شبانه روزی) آماده پاسخگویی به سئوالات شما می باشند.

توصیه های ایمنی:

1- واحدهائی که بخاری در حال با دودکش استاندارد مورد استفاده قرار می دادند بعلت متراژ کم واحدها توصیه شد از نصب بخاری در اطاق خواب به علت کمبود هوای لازم خودداری نمایند.

2- توضیحات لازم در خصوص عدم استفاده از دودکش مشترک فی مابین آبگرمکن و هود با دلایل لازم به مالک داده شد.

3- توصیه شد از لوله های آکاردئونی بعلت عدم آب بندی طرفین لوله و مواج بودن مسیر داخل آن واحتمال سوراخ بودن آن و گرم شدن لوله سبب ایجاد انحنای آن می گردد و در نتیجه محصولات احتراق وارد فضای داخل خانه میشود.

4- توضیحات لازم در خصوص استفاده از دودکش شومینه با نصب بخاری و شرایط لازم به مالک یا مالکین داده شد.

5- هماهنگی با سرویس کار پکیج زمینی در خصوص تعویض فیلتر آن که پس از سرویس عیب آن برطرف گردید.

6- واحدهائی که دودکش آنها در نمای ساختمان قرار داشت و کلیه راه حلها به بن بست رسیده بود توصیه شد که از پکیج فن دار استفاده نمایند.

7- توضیحات لازم در خصوص مجهز کردن لوله دودکش ها در پشت بام با کلاهک H و دادن ارتفاع لازم از حد جانپناه و یا هر موانعی که در کنار دودکش قرار دارد.